


Prolongamento Rua 15 de Maio

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER


MÊS/ANO: 09/2026

ESCALA: 1:250

PRANCHA: 01

ASSUNTO: AMPLIAÇÃO DA EMEF ÉRICO VERÍSSIMO

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER


MÊS/ANO: 09/2026

ESCALA: 1:75

PRANCHA: 02

ASSUNTO:
AMPLIAÇÃO DA EMEF ÉRICO VERÍSSIMO

PLANTA BAIXA



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Piso:
Porcelanato acetinado

Forro:
Gesso acartonado

Janelas basculantes de aço:
1,50x1,50/1,00m

Porta interna das salas:
0,80x2,10

Salas voltadas para Educação Infantil


DECORAÇÃO INFANTIL

- ✓ Cantinhos de leitura com prateleiras baixas
- ✓ Painel lúdico na parede (com desenhos leves)
- ✓ Tapete infantil em formato redondo (pequeno)
- ✓ Plantas e elementos naturais para aconchego
- ✓ Cores suaves e alegres



Ambientes acolhedores, seguros e estimulantes para o desenvolvimento das nossas crianças!

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	MÊS/ANO: 09/2026	ESCALA: -	PRANCHA: 03
ASSUNTO: AMPLIAÇÃO DA EMEF ÉRICO VERÍSSIMO	PLANTA BAIXA- DECORADA		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER


MÊS/ANO: 09/2026

ESCALA: 1:75

PRANCHA: 04

ASSUNTO:
AMPLIAÇÃO DA EMEF ÉRICO VERÍSSIMO

PLANTA DE COBERTURA



Corte AA'

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER


MÊS/ANO: 09/2026

ESCALA: 1:75

PRANCHA: 05

ASSUNTO: AMPLIAÇÃO DA EMEF ÉRICO VERÍSSIMO

CORTE AA'



Corte BB'

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER

MÊS/ANO: 09/2026

ESCALA: 1:75

PRANCHA: 06

ASSUNTO: AMPLIAÇÃO DA EMEF ÉRICO VERÍSSIMO

CORTE BB'





PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER


MÊS/ANO: 09/2026

ESCALA: 1:75

PRANCHA: 07-A

ASSUNTO: AMPLIAÇÃO DA EMEF ÉRICO VERÍSSIMO

FACHADA 3D



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER

MÊS/ANO: 09/2026

ESCALA: 1:75

PRANCHA: 08

ASSUNTO: AMPLIAÇÃO DA EMEF ÉRICO VERÍSSIMO

ESTRUTURAL FUNDAÇÃO





PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER


MÊS/ANO: 09/2026

ESCALA: 1:75

PRANCHA: 07-B

ASSUNTO:
AMPLIAÇÃO DA EMEF ÉRICO VERÍSSIMO

FACHADA 3D



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER

MÊS/ANO: 09/2026

ESCALA: 1:75

PRANCHA: 09

ASSUNTO:
AMPLIAÇÃO DA EMEF ÉRICO VERÍSSIMO

ESTRUTURAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER

ASSUNTO:
AMPLIAÇÃO DA EMEF ÉRICO VERÍSSIMO


MÊS/ANO:
09/2026

ESCALA:
1:75


PRANCHA:
10

DETALHES ESTRUTURAIS


Sapata Padrão




Sapata Padrão




Sapata Padrão




Viga Baldrame Padrão




Pilar Padrão




Viga de cintamento Padrão



Pilar Padrão





Legenda

- Caixa de medição embutir a 1,60m do piso
- 100x100x80 — Caixa de passagem de embutir na parede
- Entrada de serviço aérea
- a — Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
- b — Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso
- 1a — Luminária p/ lâmpada incand. comum- teto
- Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso
- 4 — Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 0,30m do piso
- 4 — Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 1,10m do piso
- 5 — Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 2,20m do piso
- ARC18000 2 2600 — Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 2,20m do piso
- 2PT 4 (2x) — Tomada universal (2)2P+T a 0,30m do piso

LIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER

MÊS/ANO: 09/2026

ESCALA: 1:75

PRANCHA: 11

ASSUNTO:
AMPLIAÇÃO DA EMEF ÉRICO VERÍSSIMO

PROJETO ELÉTRICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER

ASSUNTO:
AMPLIAÇÃO DA EMEF ÉRICO VERÍSSIMO

MÊS/ANO: 09/2026

ESCALA: 1:75

PROJETO ELÉTRICO

PRANCHA: 12

Quadro de Cargas (QD1)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Iluminação (W)	Tomadas (W)		Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Seção (mm2)	Ic (A)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
					100	100	2600															
1	ILUMINAÇÃO	F+N	B1	220 V	8			800	800	R	800			1.00	0.70	1.9	1.5	23.0	10.0	0.19	2.58	Ok
	a				2			200	200	R	200				0.80	1.1	1.5	23.0				Ok
	b				1			100	100	R	100				0.70	0.6	1.5	23.0				Ok
	c				1			100	100	R	100				0.70	1.3	1.5	23.0				Ok
	d				1			100	100	R	100				0.70	1.9	1.5	23.0				Ok
	e				1			100	100	R	100				0.70	0.6	1.5	23.0				Ok
	f				1			100	100	R	100				0.70	1.9	1.5	23.0				Ok
	g				1			100	100	R	100				0.70	1.3	1.5	23.0				Ok
2	CLIMATIZADOR SALA 02	F+N+T	B1	220 V			1	2889	2600	R	2600			1.00	0.70	18.8	2.5	31.0	16.0	1.20	3.59	Ok
3	CLIMATIZADOR SALA 01	F+N+T	B1	220 V			1	2889	2600	R	2600			1.00	0.70	18.8	2.5	31.0	16.0	1.15	3.53	Ok
4	TUG SALA 01	F+N+T	B1	220 V		14		1611	1400	R	1400			1.00	0.70	10.5	2.5	31.0	10.0	0.38	2.76	Ok
5	TUG SALA 02	F+N+T	B1	220 V		14		1611	1400	R	1400			1.00	0.70	10.5	2.5	31.0	10.0	0.54	2.92	Ok
6	TUG CIRCULAÇÃO	F+N+T	B1	220 V		1		111	100	R	100			1.00	0.80	0.6	2.5	31.0	10.0	0.03	2.41	Ok
TOTAL					8	29	2	9911	8900	R	8900	0	0									

Quadro de Cargas (QM1)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Seção (mm2)	Ic (A)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
QD1		F+N+T	B1	220 V	9911	8900	R	8900			1.00	1.00	36.0	4	42.0	40.0	2.17	2.38	Ok
TOTAL					9911	8900	R	8900	0	0									

Quadro de Cargas (AL1)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Seção (mm2)	Ic (A)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
QM1		F+N+T	B1	220 V	9911	8900	R	8900			1.00	1.00	36.0	4	42.0	40.0	0.21	0.21	Ok
TOTAL					9911	8900	R+S+T	8900	0	0									

