


ELÉTRICO

A: 253,00 m²

LEGENDA

- Condutor
- Neutro
- Fase
- Proteção (Terra)
- Retorno
- Interruptor duplo H=110cm
- Interruptor simples H=110cm
- Interruptor simples com tomada 2P+T H=110cm
- Tomada baixa universal H=30cm
- Tomada média universal H=70cm
- Tomada alta universal H=230cm
- n / x — Ponto de luz do circuito n com a potência x
- Entrada de energia

QUADRO DE CARGAS

CIRCUITO	Ponto de Luz P	Ponto de Luz Q	Tom. Uso Geral P	Tom. Uso Geral Q	Tom. Uso Espec. P	Tom. Uso Espec. Q	POTÊNCIA TOTAL	DISJUNTOR	N.º de FASES	BITOLA
1 Ilum. 01	100	14					1400W	16A	R-S-T	1,5mm²
2 Ilum. 02	100	12					1200W	16A	R-S-T	1,5mm²
3 TUG 01			100	08	600	03	2600W	25A	R	2,5mm²
4 TUG 02			100	25			2500W	25A	S	2,5mm²
5 TUG 03			100	27			2700W	25A	T	2,5mm²
6 TUE/forn.					4000	01	4000W	32A	R	4,0mm²
7 TUE/ar					2000	01	2000W	20A	R	4,0mm²
8 TUE/ar					2000	01	2000W	20A	R	4,0mm²
9 TUE/ar					2000	01	2000W	20A	S	4,0mm²
10 TUE/ar					2000	01	2000W	20A	S	4,0mm²
11 TUE/ar					2000	01	2000W	20A	S	4,0mm²
12 TUE/ar					2000	01	2000W	20A	S	4,0mm²
13 TUE/ar					2000	01	2000W	20A	T	4,0mm²
14 TUE/ar					2000	01	2000W	20A	T	4,0mm²
15 TUE/ar					2000	01	2000W	20A	T	4,0mm²
16 TUE/ar					2000	01	2000W	20A	T	4,0mm²
17 TUE/chuv.					7000	01	7000W	40A	R	6,0mm²
RESERVA										
RESERVA										
TOTAL							41400W	2x50A	R-S-T	10,0mm²

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MACHADO

FONE: 55 2211-0042
engenharia@novo machado.rs.gov.br

Local: RUA INDEPENDÊNCIA, LOTE 06, QUADRA 23

Obra: PROJETO COMERCIAL

Conteúdo: ELÉTRICO

Proprietário: Responsável Técnico:

Prefeitura Municipal de Novo Machado
Proprietário
94.187.341/0001-61

Juliana Bohun
Engenheiro Civil
CREA RS247872

Área:	Tamanho:	Data:	Escala:	Folha:
253,00 m²	A2	MAIO/2025	IND	4/6