



PAVIMENTAÇÃO PORTO INTERNACIONAL

PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO


DADOS GERAIS Área da pista de concreto: 908,00 m² Espessura da Sub-base de Macadame: 10 cm Espessura da Base de Brita Graduada: 5 cm Espessura da placa de concreto: 20 cm Resistência característica do concreto (fck): 45 MPa Tipo de pavimento: Rígido (placas de concreto) Tipo de concreto: Cimento Portland com agregado graúdo britado Divisão transversal (juntas): A cada 4,00 metros Divisão longitudinal: A cada 3,50 e 4,50 metros	CONCRETO DO PAVIMENTO Tipo: Concreto estrutural com resistência fck = 45 MPa Abatimento (slump): 100 +/- 20 mm Cimento: CP II-F ou CP V-ARI Aditivos: plastificantes e redutores de água (conforme necessidade) DIVISÃO DAS PLACAS Placas Transversais Divisão a cada 4,00 metros de comprimento Junta transversal com barra de transferência Placas Longitudinais Divisão a cada 4,00 e 4,50 metros Junta longitudinal central com barra de ligação	ARMADURAS E ELEMENTOS METÁLICOS Malha de Aço (Tela Soldada) Tipo: Tela Q-92, CA-60 (1,48kg/m²) Posição: 5 cm abaixo da superfície superior do pavimento Função: Controle de fissuras por retração e temperatura Área total coberta: 908,00 m² Barras de Transferência (Juntas Transversais) Diâmetro: 25mm Comprimento: 50 cm Espaçamento: 30 cm Localização: Centralizadas na altura da placa Observação: metade da barra revestida com graxa ou capa plástica Barras de Ligação (Junta Longitudinal) Diâmetro: 20 Comprimento: 50 cm Espaçamento: 30 cm Função: Garantir continuidade sem impedir movimentação longitudinal
--	---	--



Detalhamento Longitudinal



Detalhamento Isométrico



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ
Secretaria de Obras, Transporte, Urbanismo e Trânsito
E-mail: engenharia@portomaua.rs.gov.br
"Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas"

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO

LOCAL: ACESSO PORTO INTERNACIONAL

DESCRIÇÃO: PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO

PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ-RS
CNPJ: 93.845.519/0001-51

Carlos Cesar Dinon
Prefeito Municipal Porto Mauá- RS

RESP. TÉCNICA

Daniela Elis Schwerz
ENGENHEIRA CIVIL / CREA RS 236071

ÁREA: 908,00 m²

DATA: ABRIL 2026

PRANCHA

08/10