



Especificações pontos de iluminação e tomadas

NOTA 1:
Os componentes das instalações elétricas pertencentes ao sistema antigo devem ser retiradas, sempre que possível.

NOTA 6:
Pontos de tomadas destinadas a alimentar os aparelhos climatizadores devem ser de 20A.

NOTA 2:
Os pontos antigos de tomadas e interruptores devem ser isolados (módulo fechado com tampa oega).

NOTA 7:
Os circuitos pertencentes a cada CD estão especificados por cores.

NOTA 3:
O cabeamento do sistema de internet e monitoramento existente não será alterado.

NOTA 8:
Nas salas de aula e demais ambientes, onde o forro é de PVC a tubulação instalada no teto deve ser disposta de forma embutida, todavia as luminárias

NOTA 4:
Pontos de tomadas de uso geral não especificados em planta possuem potência de 100VA

NOTA 5:
Acima de cada saída (porta) está previsto um ponto de tomada, o qual é destinado a alimentar as luminárias de emergência e alarme instaladas (DCC).

ENGENHARIA ELÉTRICA

Rua 19 de Outubro, 1258, Sala 4, São José, Ijuí - RS | (55) 3332-1740

Razão Social:

Prefeitura Municipal de Tucunduva

Ref.:Projeto

05/2022

Endereco:

Data:	14/01/202
-------	-----------

Rua Matilde Sinhorini, nº37, Vila Operária

[illegible]

Account:

ART NO.

Assunto: Registro eletrônico EM5563 - José Querino

ART N°: 11726488

Projeto elétrico EMEF São José Operária

Escala:

[illegible]

1:100
Falte:

Resp. Técnico Projeto:	Solic
------------------------	-------

Folha: A

<p> <input type="checkbox"/> Accepted for publication <input type="checkbox"/> Accepted for publication with minor revision <input type="checkbox"/> Accepted for publication with major revision <input type="checkbox"/> Not accepted for publication </p>	<p> <input type="checkbox"/> Accepted for publication <input type="checkbox"/> Accepted for publication with minor revision <input type="checkbox"/> Accepted for publication with major revision <input type="checkbox"/> Not accepted for publication </p>
---	---

Prancha 01 de 07

	Plancha 01 de 07
	Desconhista:

Engº. Antônio Rodrigo Juswiaki dos Santos
CREA-RS:134651

Ana Paula P.N.

14

16
