



MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA  
Rio Grande do Sul

## RESPOSTA

**Licitação:** Pregão Eletrônico nº 07/2019;

**Empresa:** ELETRO ZAGONEL LTDA;

**Pedido:** Resposta a Solicitação de Impugnação.

Prezada Luize, com meus cordiais cumprimentos venho por meio deste responder a impugnação da empresa ELETRO ZAGONEL LTDA.

1° - Do Fluxo Luminoso: Para o referido item, é solicitado “fluxo luminoso efetivo: **MÍNIMO** de 15.000 (quinze mil) lumens”, ou seja, está sendo solicitado uma quantidade mínima que a empresa atenda.

2° - Da Temperatura: Esse é o ponto mais interessante da impugnação da empresa, sendo que a mesma alega que para se ter ampla concorrência deveria ser exigido e temperatura de cor entre 4.000k e 5.000k, sendo que em seu portifólio (<http://www.zagonel.com.br>), a mesma possui uma limitação para “Temperatura de Cor Disponível: 5.000K”, interpretando assim um direcionamento para seu produto. De qualquer forma, a escolha do item “Temperatura de Cor: **MÍNIMO** de 5.500K” é de buscar a melhor qualidade de temperatura disponível no mercado.

3° - Do Fator de Potência: Foi utilizado como “fator de potência: **MÍNIMO** de >0,9”, ou seja, está sendo solicitado uma quantidade mínima que a empresa atenda.

4° - Do Ângulo de Abertura: Tal justificativa usada pela empresa impugnante não faz sentido, uma vez que no Termo de Referência é solicitado “ângulo de Irradiação Luminosa: **MÍNIMO** de 45ºx130º”, sendo assim, quem possuir um “ângulo de 80ºx140º” poderá participar, sem restringir a participação como alega a empresa.

4° - Segue um relatório de algumas marcas e modelos estudados:

MARCA: ARAPEVA / MODELO: LUMINÁRIA LED PÚBLICA 150W CINZA SMD;  
MARCA: SX LED / MODELO: SX-LPI150;

MARCA: ILUMINIM / MODELO: LUMINÁRIA ULTRA LED SMD PÚBLICA 150W;

MARCA: HDA ILUMINAÇÃO / MODELO: LUM PUBLICA HDA LED MP 150W;

MARCA: JL ILUMINAÇÃO / MODELO: LUMINÁRIA PÚBLICA LED CREE® EXL1006/150 150W;

MARCA: AALOK / MODELO: KÉOPS;

MARCA: COMBINADO / MODELO: LUMINÁRIA PUBLICA LED 150W SMD; e



## MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA

Rio Grande do Sul

MARCA: TOTAL LIGTH / MODELO: LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W.

5º - Consideração Final: Todas os apontamentos levantados são de suma importância, porém, as características mínimas solicitadas no Termo de Referência do referido Edital citado têm como objetivo a aquisição de um produto/equipamento de qualidade, sendo que as condições apresentadas darão ampla concorrência, de forma clara, transparente e objetiva. Deste modo,

Diante do exposto, a impugnação oferecida não foi acolhida.

Atenciosamente.



Marcelo Antônio Burin  
Prefeito Municipal