Gmail Câmara de Vereadores de São Luiz Gonzaga <licitacaocamaraslg@gmail.com>

ESCLARECIMENTO - ITEM 8 - CM DE SÃO LUIZ GONZAGA - RS - PORTAL COMPRA GOV- PREGÃO Nº 90004/2025- UASG 929994- DATA 9/9/2025

2 mensagens

Jose Eduardo da Silva de Oliveira <licitacoes@ragtech.com.br> 1 de setembro de 2025 às 12:05
Para: licitacaocamaraslg@gmail.com
Cc: Gabriel Licitações Ragtech - 🚀 <licitacoes1@ragtech.com.br>, Haroldo Braga <haroldo.braga@ragtech.com.br>

Questionamento:

Estamos acompanhando a abertura deste processo em epígrafe e conforme Edital: "*Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qual quer pessoa poderá impugnar este Edital e/ou esclarecer ..*"

Conforme instruções editalícias enviamos o questionamento abaixo:

1º) No descritivo não é citada o tipo de onda solicitado no modo inversor (quando em operação) nos nobreaks e para esse tipo de equipamento (nobreak) existem senoidal por aproximação (pwm/semi senoidal) ou senoidal pura mais utilizado em microcomputadores com fonte pfc ativa, sendo assim, a fim de dimensionarmos o produto de forma correta, questionamos a forma de onda em modo inversor solicitada no termo de referência trata-se de **senoidal pura** ?

Agradeço antecipadamente.

Solicito encarecidamente confirmação de recebimento.

--

Atenciosamente,

ragtech
O nobreak mais confiável do Brasil

35 ANOS

EDUARDO SILVA
LICITAÇÕES
Fone. 11 2147.3072
PABX. 11 2147-3000
ragtech.com.br



Câmara de Vereadores de São Luiz Gonzaga <licitacaocamaraslg@gmail.com> 3 de setembro de 2025 às 08:26
Para: Jose Eduardo da Silva de Oliveira <licitacoes@ragtech.com.br>

Em atenção ao pedido de esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico nº 90004/2025, informamos:

O descritivo do item referente a nobreaks, previsto como “NOBREAK, BIVOLT, NO MÍNIMO 1200VA, COM NO MÍNIMO 6 TOMADAS”, não especificou a forma de onda em modo inversor.

Esclarece-se que serão aceitos equipamentos com onda senoidal por aproximação ou senoidal pura, desde que atendam aos demais requisitos estabelecidos no Edital.

Dessa forma, permanece inalterado o Edital, estando prestado o esclarecimento.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]
--
Daniele Dorneles de Lourenço
Agente Administrativo Legislativo
Fone: (55) 3352-8300